



251001060448



检 验 报 告

Test Report

No: A07021642503038-3

产 品 名 称 界面砂浆

受 检 单 位 江苏建院佰晟节能科技有限公司

生 产 单 位 江苏建院欧野节能科技有限公司

委 托 单 位 江苏建院佰晟节能科技有限公司

检 验 种 类 型式检验

南京鑫盛建筑工程有限公司

地址：南京市江宁区上坊工业区内顺康路118号

电话：025-84620234

邮编：210016

传真：025-84620231



检 验 报 告

报告编号: A07021642503038-3

共 2 页第 1 页

产品名称	界面砂浆		规格型号	25kg/袋	
生产日期 /批号	—		商 标	—	
受检单位 名 称	江苏建院佰晟节	地 址	江苏省连云港市赣榆经济开发区振兴路11号		
	能科技有限公司	邮 编	222100	联系电话	18352806768
生产单位 名 称	江苏建院欧野节	地 址	—		
	能科技有限公司	邮 编	—	联系电话	—
抽样单位	南京鑫盛建筑工程质量检测有限公司			样品编号	2503038-3
抽样日期	2025-03-06	抽样人员	尹奕军 王爱林	抽样地点	企业仓库
样品数量	100kg	抽样基数	15t	样品到达 日 期	2025-03-11
委托单 编号	XS2503038	样品状态	可检	检查封样 人 员	尹奕军 王爱林
抽样方法	随机抽样	抽样计划	☒ 单次抽样 ☐ 两次抽样		
检测和 判定依据	Q/320707 JYB01-2025 《JY 热固复合聚苯乙烯泡沫保温板外墙外保温系统应用技术规程》				
检测项目	全项检测 (详见本报告第二页)				
检测日期	2025 年 03 月 12 日~2025 年 04 月 01 日				
检测结论	样品经检验,符合 Q/320707 JYB01-2025《JY 热固复合聚苯乙烯泡沫保温板外墙外保温系统应用技术规程》标准中界面砂浆的技术要求。 签发日期: 2025 年 04 月 15 日				
备 注	—				

批准:

(Signature)

审核:

(Signature)

主检:

(Signature)

检 验 报 告

报告编号: A07021642503038-3

共 2 页第 2 页

序号	检测项目	单位	技术要求		实测结果	单项 评定
1	拉伸粘结强度	MPa	原强度	≥ 0.70	0.75	合格
			耐水	≥ 0.50	0.68	合格
			耐冻融	≥ 0.50	0.62	合格

主要仪器设备一览表

序号	名称	规格型号	编号	量程
1	电子万能试验机	WDW-20M	AL023	0~20kN
2	钢直尺	300	AC007	0~300mm

检验环境条件
温度 23℃; 湿度 50%