



251001060448



检 验 报 告

Test Report

No: A07021642503038-7

产 品 名 称 锚 栓

受 检 单 位 江苏建院佰晟节能科技有限公司

生 产 单 位 江苏建院欧野节能科技有限公司

委 托 单 位 江苏建院佰晟节能科技有限公司

检 验 种 类 型式检验

南京鑫盛建筑工程质量检测有限公司

地址: 南京市江宁区上坊工业园区麒麟路118号

电话: 025-84620234

邮编: 210016

传真: 025-84620231

检 验 报 告

报告编号: A07021642503038-7

共 2 页第 1 页

产品名称	锚栓		规格型号	Φ8mm×100mm	
生产日期 /批号	—		商 标	—	
受检单位 名 称	江苏建院佰晟节	地 址	江苏省连云港市赣榆经济开发区振兴路11号		
	能科技有限公司	邮 编	222100	联系电话	18352806768
生产单位 名 称	江苏建院欧野节	地 址	—		
	能科技有限公司	邮 编	—	联系电话	—
抽样单位	南京鑫盛建筑工程质量检测有限公司			样品编号	2503038-7
抽样日期	2025-03-06	抽样人员	尹奕军 王爱林	抽样地点	企业仓库
样品数量	80 套	抽样基数	5 万套	样品到达 日 期	2025-03-11
抽样单 编 号	XS2503038	样品状态	可检	检查封样 人 员	尹奕军 王爱林
抽样方法	随机抽样	抽样计划	☒ 单次抽样 ☐ 两次抽样		
检测依据	Q/320707 JYB01-2025 《JY 热固复合聚苯乙烯泡沫保温板外墙外保温系统应用技术规程》				
检测项目	全项检测（详见本报告第二页）				
检测日期	2025 年 03 月 12 日~2025 年 03 月 12 日				
检测结论	样品经检验，符合 Q/320707 JYB01-2025《JY 热固复合聚苯乙烯泡沫保温板外墙外保温系统应用技术规程》标准中锚固件的技术要求。 签发日期: 2025 年 04 月 15 日				
备 注	—				

批准:

[Signature]

审核:

[Signature]

主检:

[Signature]

检 验 报 告

报告编号: A07021642503038-7

共 2 页第 2 页

序号	检测项目	单位	技术要求		实测结果	单项 评定
1	单个锚栓抗 拉承载力 标准值	kN	C25 及以上混凝土	≥ 0.80	0.80	合格
			加气混凝土	≥ 0.30	0.37	合格
			砖砌体	≥ 0.50	0.55	合格

主要仪器设备一览表

序号	名称	规格型号	编号	量程
1	一体式粘结强度检测仪	HC-6000C	AL025	0~10kN
2	游标卡尺	300	AC002	0~300mm

检验环境条件

温度 23℃; 湿度 50%