CMA
231001340850

江苏省工程质量检测
苏建检字第A034ACE号
苏建备字第A034号
江苏省住房和城乡建设厅制

检验报告

报告编号：（2025）51098

产品名称 锚栓（用于岩棉板保温系统）

规格型号 Φ10×162（mm）

生产单位 南京虎牌新型节能建材有限公司

委托单位 南京虎牌新型节能建材有限公司

江苏省建工建材质量检测中心有限公司

江苏省建工建材质量检测中心有限公司

检 验 报 告

报告编号：（2025）51098

委托单位	南京虎牌新型节能建材有限公司	联系电话	13505149426
通讯地址	南京市鼓楼区黄家圩 29 号 107 室		
生产单位	南京虎牌新型节能建材有限公司	联系电话	13505149426
通讯地址	南京市鼓楼区黄家圩 29 号 107 室		
检验类别	委托抽检	委托日期	2025.02.14
检验编号	202551098	样本状态	符合检验要求
产品名称	锚栓（用于岩棉板保温系统）	样本类别	/
规格型号	Φ10×162（mm）	样本等级	/
样本数量	60 套	抽样基数	1 万套
出厂批号/生产日期	/	批 量	/
抽样依据	/	商 标	虎牌
抽样地点	企业仓库	抽样时间	2025.02.14
抽样单位	江苏省建工建材质量检测中心有限公司	抽样人员	王志磊、王坤芳
地 址	南京市鼓楼区马台街 139 号	联系电话	025-83211271
检验项目	全项检验（型式检验）		
检验说明	/		
检验和判定依据	《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准》JGJ/T480-2019		
检验结论	样本经检验，所测项目符合《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准》JGJ/T480-2019 标准中岩棉板外保温系统用锚栓的规定要求。		

编制 _____

审核 _____

签发 _____

（检验检测专用章）

签发日期：2025 年 03 月 10 日

江苏省建工建材质量检测中心有限公司

检 验 报 告

报告编号：（2025）51098　　检验日期：2025.02.25-03.07

序号	检验项目	单位	标准要求		检验结果	单项结论
1	抗拉承载力标准值	kN	普通混凝土墙体（C25）	≥1.20	1.24	合格
			实心砌体墙体（MU15）	≥0.80	0.95	合格
			蒸压加气混凝土砌块墙体（A5.0）	≥0.60	0.83	合格
2	锚盘抗拔力标准值	kN	≥1.20		1.21	合格
3	锚盘直径	mm	≥60		60	合格
4	膨胀套管直径	mm	≥8		8	合格
5	锚盘刚度	kN/mm	≥0.50		0.60	合格

江苏省建工建材质量检测中心有限公司 检验检测专用章