



231001340850



检 验 报 告

报告编号: (2024)511089

产品名称 耐碱玻璃纤维网布

规格型号 160g/m²

生产单位 江苏蓝米节能科技有限公司

委托单位 江苏蓝米节能科技有限公司

江苏省建工建材质量检测中心有限公司





江苏省建工建材质量检测中心有限公司

共 2 页第 1 页

检 验 报 告

报告编号：(2024) 511089

委托单位	江苏蓝米节能科技有限公司	联系电话	18100612929
通讯地址	泰兴市虹桥镇虹桥工业园区兴业路 18 号		
生产单位	江苏蓝米节能科技有限公司	联系电话	18100612929
通讯地址	泰兴市虹桥镇虹桥工业园区兴业路 18 号		
检验类别	委托抽检	委托日期	2024. 09. 30
检验编号	2024511089	样本状态	符合检验要求
产品名称	耐碱玻璃纤维网布	样本类别	/
规格型号	160g/m²	样本等级	/
样本数量	18 m²	抽样基数	500 m²
出厂批号 /生产日期	/	批 量	/
抽样依据	/	商 标	蓝米
抽样地点	企业仓库	抽样时间	2024. 09. 30
抽样单位	江苏省建工建材质量检测中心有限公司	抽样人员	王志磊、胡政
地 址	南京市鼓楼区马台街 139 号	联系电话	025-83211271
检验项目	型式检验		
检验说明	/		
检验依据	《增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积质量的测定》GB/T9914.3-2013 《增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强力 and 断裂伸长的测定》GB/T7689.5-2013 《玻璃纤维网布耐碱性试验方法 氢氧化钠溶液浸泡法》GB/T20102-2006		
判定依据	《LM 石墨复合匀质保温板外墙外保温系统应用技术规程》Q/321283 JSLM001-2024		
检验结论	样本经检验，符合《LM 石墨复合匀质保温板外墙外保温系统应用技术规程》Q/321283 JSLM001-2024 标准中耐碱玻璃纤维网布的规定要求。		
编制			
审核			
签发			



江苏省建工建材质量检测中心有限公司
检验检测专用章

签发日期：2024 年 11 月 20 日

江苏省建工建材质量检测中心有限公司

共 2 页第 2 页

检 验 报 告

报告编号: (2024)511089

检验日期: 2024. 10. 12-11. 18

序号	检验项目	单位	标准要求		检验结果	单项结论	检验依据
1	单位面积质量	g/ m ²	≥160		164	合格	GB/T9914.3-2013
2	拉伸断裂强力	N/50mm	经向	≥1200	1744	合格	GB/T7689.5-2013
			纬向		1867		
3	断裂伸长率	%	经向	≤4.0	3.4	合格	
			纬向		3.5		
4	拉伸断裂强力保留率	%	经向	≥75	76	合格	GB/T20102-2006
			纬向		76		

