



231001340850



检 验 报 告

报告编号: (2024)511088

产品名称 锚栓

规格型号 $\phi 8 \times 142$ (mm)

生产单位 江苏蓝米节能科技有限公司

委托单位 江苏蓝米节能科技有限公司

江苏省建工建材质量检测中心有限公司



江苏省建工建材质量检测中心有限公司

共 2 页第 1 页

检 验 报 告

报告编号: (2024) 511088

委托单位	江苏蓝米节能科技有限公司	联系电话	18100612929
通讯地址	泰兴市虹桥镇虹桥工业园区兴业路 18 号		
生产单位	江苏蓝米节能科技有限公司	联系电话	18100612929
通讯地址	泰兴市虹桥镇虹桥工业园区兴业路 18 号		
检验类别	委托抽检	委托日期	2024. 09. 30
检验编号	2024511088	样本状态	符合检验要求
产品名称	锚栓	样本类别	/
规格型号	Φ8×142 (mm)	样本等级	/
样本数量	100 套	抽样基数	1 万套
出厂批号 /生产日期	/	批 量	/
抽样依据	/	商 标	蓝米
抽样地点	企业仓库	抽样时间	2024. 09. 30
抽样单位	江苏省建工建材质量检测中心有限公司	抽样人员	王志磊、胡政
地 址	南京市鼓楼区马台街 139 号	联系电话	025-83211271
检验项目	全项检验 (型式检验)		
检验说明	/		
检验依据	《外墙保温用锚栓》JG/T 366-2012		
判定依据	《LM 石墨复合匀质保温板外墙外保温系统应用技术规程》Q/321283 JSLM001-2024		
检验结论	样本经检验, 所测项目符合《LM 石墨复合匀质保温板外墙外保温系统应用技术规程》Q/321283 JSLM001-2024 标准中锚栓的规定要求。		
编制 <u> </u>			
审核 <u> </u>			
签发 <u> </u>			

(检验检测专用章)

签发日期: 2024 年 11 月 11 日

江苏省建工建材质量检测中心有限公司

共 2 页第 2 页

检 验 报 告

报告编号: (2024) 511088

检验日期: 2024.11.07

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项结论	检验依据
1	锚栓抗拉承载力标准值	kN	≥ 0.60	0.97	合格	JG/T366-2012

