



231001341493



检测报告

TESTING REPORT

No: 报告编号: A01721392500075

产品名称
PRODUCT NAME

钢丝网片

工程名称
PROJECT NAME

/

委托单位
CLIENT

江苏雅思贝节能科技有限公司

生产单位
PRODUCING UNIT

江苏雅思贝节能科技有限公司

江苏省建筑工程质量检测中心有限公司

JIANGSU TESTING CENTER FOR QUALITY OF CONSTRUCTION ENGINEERING (Co.,Ltd.)

检验检测专用章

(3)

委托单位	江苏雅思贝节能科技有限公司		
建设单位	/		
施工单位	/		
工程名称	/		
监理单位	/		
见证人/见证号	/	工程监督号	/
委托编号	2532652	样品编号	252139000071
样品名称	钢丝网片	规格型号	4×101.6×101.6 (mm)
生产厂家/产地	江苏雅思贝节能科技有限公司//	批 号	/
生产日期/出厂日期	2025-03-15//	样品数量/代表数量	/
抽样数量/抽样基数	2m²/1000m²	抽样日期/抽样地点	2025-06-06/企业成品库
到样日期	/	样品状态	可检
检测类别	型式检验	检测地点	句容科创园16号
委托日期	2025-06-06	检测日期	2025-06-11
检测判定依据	《居住建筑浮筑楼板保温隔声工程技术规程》DB32/T 3921-2020		
检测结论	该样品经检测，所检项目均符合《居住建筑浮筑楼板保温隔声工程技术规程》DB32/T 3921-2020中钢丝网片的技术要求。		
检 测	潘浩 29432		
校 核	戴加也 09271		
批 准	张碧 00088		

江苏省建筑工程质量检测中心有限公司

签发日期:2025 年 06 月 12 日



检测结果汇总

序号	检测项目		检测方法	单位	技术要求	检测结果	单项评定
1	网孔尺寸 允许偏差	经向	GB/T 33281-2016	%	±2	+1	合 格
		纬向				+1	
2	丝径 允许偏差	经向		mm	±0.08	+0.01	合 格
		纬向				-0.01	
说明	样品由本中心抽样, 抽样人: 张异、居香舟。						

测用主要仪器设备一览表

序号	名 称	规格型号	编 号	量 程	检定有效期
1	数显游标卡尺	0~200mm	LS14638	0~200mm	2026-02-22
2	钢直尺	0~600mm	LS0924	0~600mm	2026-02-22

以下空白